



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0389

обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

«11» августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Котельников А.Г., Офищев А.И.
(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «НСЭУ-4»

(представитель горжилуправления, ЖКХ, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния
дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 113

г. Кузнецк, ул. Республика

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей,
аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент.канал	Сечение дымохода и вент.канала	№/квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединитеной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	кир.	$\frac{140}{140}$	нет	-	УС	УС	УС
2	Необособленный дымоход	га						
3		нет						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленный каналы	кир.	$\frac{140}{140}$	нет	-	УС	УС	УС
	Необособленный каналы	га						
		нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 27

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____

~~не пригодны~~

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 27

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____

~~не пригодны~~

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0390

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк

(город, район)

«11» августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Кобельников А.Г., Орешки А.И.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «НСГУ-4»

(представитель горжилуправления, ЖСК, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 113А

г. Кузнецк, ул. Республики

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№Мквартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединитеной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	<u>штф.</u>	<u>140 / 140</u>	<u>нет</u>	<u>-</u>	<u>ш</u>	<u>ш</u>	<u>ш</u>
2	Необособленный дымоход	<u>ра</u>						
3		<u>нет</u>						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рядмауэра стены)	<u>30</u>						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленный каналы	<u>штф.</u>	<u>140 / 140</u>	<u>нет</u>	<u>-</u>	<u>ш</u>	<u>ш</u>	<u>ш</u>
	Необособленный каналы	<u>ра</u>						
		<u>нет</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 18
_____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____
_____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 18 _____ пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



[Signature]
(Ф.И.О.)

[Signature]
(Ф.И.О.)

[Signature]
(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0394

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

«11» августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Котельников А.Г., Орешник А.И.

(мастер, печник — контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «ЖЭУ-4»

(представитель горжилуправления, ЖСК, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 115

г. Кузнецк, ул. Республики

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№/квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединенной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	<u>кчр</u>	<u>140 / 140</u>	<u>нет</u>	<u>-</u>	<u>УД</u>	<u>УД</u>	<u>УД</u>
2	Необособленный дымоход	<u>рз</u>						
3		<u>нет</u>						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	<u>30</u>						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленный каналы	<u>кчр</u>	<u>140 / 140</u>	<u>нет</u>	<u>-</u>	<u>УД</u>	<u>УД</u>	<u>УД</u>
	Необособленный каналы	<u>рз</u>						
		<u>нет</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 27
_____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____
_____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 27 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0392

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк

(город, район)

«10» августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Котельников А. В., Орешник А. И.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО. КСЭУ-4

(представитель горжизуправления, ЖСХ, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 178 А

г. Кузнецк, ул. Республики

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№ Квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединенной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	кчф.	$\frac{140}{140}$	нет	—	УС.	УС.	УС.
2	Необособленный дымоход	ра						
3		кчф.						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
	Обособленный каналы	кчф.	$\frac{140}{140}$	нет	—	УС.	УС.	УС.
	Необособленный каналы	ра						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 21

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ —

~~не пригодны~~

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 21

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ —

~~не пригодны~~

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

Евгений

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0394

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

«10» августа 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Койтельников А.В., Орешкин А.И.
(мастер, печник - контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «НСЭУ-4»

(представитель горжилуправления, ЖСК, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 131

г. Кузнецк, ул. Стефановская

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№/квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединительной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	<u>кш</u>	<u>140 / 140</u>	<u>кшт</u>	<u>-</u>	<u>УР.</u>	<u>УР.</u>	<u>УР.</u>
2	Необособленный дымоход	<u>рз</u>						
3		<u>кшт</u>						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	<u>30</u>						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленный каналы	<u>кш</u>	<u>140 / 140</u>	<u>кшт</u>	<u>-</u>	<u>УР.</u>	<u>УР.</u>	<u>УР.</u>
	Необособленный каналы	<u>рз</u>						
		<u>кшт</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 15
_____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____
_____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 15 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖФЕРА ПЛЮС»

АКТ

0395

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк

(город, район)

«10» августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Кочетков А.В., Орехов А.И.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖФЕРА ПЛЮС»)

ООО «НСЭУ-4»

(представитель горжилуправления, ЖСК, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 20

г. Кузнецк, ул. Тихая

(наименование улицы, наследного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент.канал	Сечение дымохода и вент.канала	№квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединительной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	щф.	140 / 140	нет	-	УФ	УФ	УФ
2	Необособленный дымоход	рр нет						
3								
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленный каналы	щф.	140 / 140	нет	-	УФ	УФ	УФ
	Необособленный каналы	рр нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 29

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____

не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 29

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____

не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



Юсупов (Ф.И.О.)

«Полифера
Глюс»

(Ф.И.О.)

Белый

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0399

обследования технического состояния ДЫМОХОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ

г. Кузнецк
(город, район)

«10» августа 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Кочетков А.В., Орешич А.С.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «НСЭУ-4»

(представитель горжилуправления, ЖСК, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 1А

г. Кузнецк, ул. Шевченко

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№/квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединитеной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	кчф	140 / 140	нет	-	ур	ур	ур
2	Необособленный дымоход	рч нет						
3								
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
	Обособленный каналы	кчф	140 / 140	нет	-	ур	ур	ур
	Необособленный каналы	рч нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 22 _____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 22 _____ пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ ~~не пригодны~~

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0393

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

«10» августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Котельников А.Г., Орешки А.И.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «КСЭУ-4»

(представитель горжилуправления, ЖСХ, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 1

г. Кузнецк, ул. Сафариовский переулок

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№№ квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединенной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	—	—	—	—	—	—	—
2	Необособленный дымоход	—						
3								
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленные каналы	куп.	140	140	кмет	—	дд	дд
	Необособленные каналы	ра						
		кмет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ с № 33 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ № 0398

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

« 09 » августа 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Котельников А.З., Орешки А.Ч.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «ЖСЭУ-4»

(представитель горжилуправления, ЖКХ, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 149

г. Кузнецк, ул. Звезда

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№/квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединенной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	—	—	—	—	—	—	—
2	Необособленный дымоход	—						
3								
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленный каналы	шф.	140	нет	—	УР	УР	УР
	Необособленный каналы	рр	нет					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____

не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ с 1 кв 24 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ № 0397

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город район)

«09» августа 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Котельников А.Г., Орешко А.Ч.
(мастер, печник - контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «НСЭУ-4»

(представитель горжилуправления, ЖСК, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 147

г. Кузнецк, ул. Ткалова

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№/квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединенной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	кир.	140 / 140	нет	-	уд.	уд.	уд.
2	Необособленный дымоход	ра кир.						
3								
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленный каналы	кир.	140 / 140	нет	-	уд.	уд.	уд.
	Необособленный каналы	ра кир.						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 15

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____

~~не пригодны~~

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 15

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____

~~не пригодны~~

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 03.96

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк

(город, район)

«09» августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Котельников А.З., Офенци А.И.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «НСЭУ-4»

(представитель горжилуправления, ЖСХ, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 145

г. Кузнецк, ул. Зкалова

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№/квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединитеной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	—	—	—	—	—	—	—
2	Необособленный дымоход	—						
3								
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленные каналы	куп.	140 / 140	нет	—	УР.	УР.	УР.
	Необособленные каналы	ра нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____
_____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____
_____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ с № 33 _____ пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0388

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

«31» августа 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Колтышев А.В., Орешки А.А.
(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖФЕРА ПЛЮС»)

ООО, ЖЭУ-4

(представитель горжизуправления, ЖСК, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 237

г. Кузнецк, ул. Рабочая

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент.канал	Сечение дымохода и вент.канала	№№квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединитеной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ	—	—	—	—	—	—	—
1	Обособленный дымоход	—	—	—	—	—	—	—
2	Необособленный дымоход	—	—	—	—	—	—	—
3								
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленные каналы	куф.	140 / 140	нет	—	чс	чс	чс
	Необособленные каналы	ра нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ с № 1 по 13 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



«Пожарная» (Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0387

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк

(город, район)

«31» августа 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Котельников А.З., Офенин А.И.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «ПСЭУ-4»

(представитель горжилуправления, ЖКХ, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 231г. Кузнецк, ул. Рабочая

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей,
аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№/квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединенной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	<u>щф</u>	<u>140 / 140</u> <u>нет</u>		<u>-</u>	<u>Уд.</u>	<u>Уд.</u>	<u>Уд.</u>
2	Необособленный дымоход	<u>ра</u> <u>нет</u>						
3								
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	<u>30</u>						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленный каналы	<u>щф</u>	<u>140 / 140</u> <u>нет</u>		<u>-</u>	<u>Уд.</u>	<u>Уд.</u>	<u>Уд.</u>
	Необособленный каналы	<u>ра</u> <u>нет</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 36

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____

не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 36

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____

не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0386

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк

(город, район)

«29 августа 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Котельников А.З., Офенчик А.И.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖФЕРА ПЛЮС»)

ООО, КСЭУ-4

(представитель горжилуправления, ЖКХ, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 106

г. Кузнецк, ул. Ярославская

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№/квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединитеной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ	—	—	—	—	—	—	—
1	Обособленный дымоход	—	—	—	—	—	—	—
2	Необособленный дымоход	—	—	—	—	—	—	—
3								
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ	шт.	140 / 140	нет	—	шт.	шт.	шт.
1	Обособленный каналы	шт.						
	Необособленный каналы	нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 2 на 89 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0385

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

«15» августа 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся: Контеньшиков А.З., Орешин А.И.

(мастер/печник-контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «НСЭУ-4»

(представитель горжигуправления, ЖСК, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 9

г. Кузнецк, ул. Лаврова

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№/квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединенной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	кчф.	$\frac{140}{140}$	нет	-	УР.	УР.	УР.
2	Необособленный дымоход	рч нет						
3								
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандымуэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
	Обособленный каналы	кчф.	$\frac{140}{140}$	нет	-	УР.	УР.	УР.
	Необособленный каналы	рч нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 2 по 10

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____

не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 2 по 10

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____

не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ

обследования технического состояния дымоходов

и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

«15» августа 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Колесников А.З., Орещук А.Ч.

(мастер, печник - контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО, №74-4

(представитель горжизуправления, ЖСК, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 8

г. Кузнецк, ул. Ставра

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№/квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединенной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ		240 / 240	нет	-	УД	УД	УД
1	Обособленный дымоход	шф.						
2	Необособленный дымоход	ра						
3		нет						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ		240 / 240	нет	-	УД	УД	УД
1	Обособленный каналы	шф.						
	Необособленный каналы	ра						
	Необособленный каналы	ра						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 2 по 8
_____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____
_____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 2 по 8 _____ пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



_____ (Ф.И.О.)

_____ (Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0383

обследования технического состояния дымоходов

и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

«25» августа 2023

Мы, нижеподписавшиеся:

Котельников А.В., Орешин А.И.

(мастер, печник — контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «КЭУ-4»

(представитель горжизуправления, ЖСХ, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 6

г. Кузнецк, ул. Травур

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей,
аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№/квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединенной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	квр.	$\frac{140}{140}$	нет	—	Уд.	Уд.	Уд.
2	Необособленный дымоход	ра						
3		нет						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленный каналы	квр.	$\frac{140}{140}$	нет	—	Уд.	Уд.	Уд.
	Необособленный каналы	ра						
		нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 2008
_____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____
_____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 2008 _____ пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

Велик
(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0382

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

«15» августа 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Котельников А.Г., Орешкин А.И.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖФЕРА ПЛЮС»)

ООО «КСТУ-4»

(представитель горжидуправления, ЖСХ, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 4

г. Кузнецк, ул. Травной

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент.канал	Сечение дымохода и вент.канала	№/квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединитеной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	шф.	140 / 140	нет	-	У	У	У
2	Необособленный дымоход	шф.						
3		нет						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленный каналы	шф.	140 / 140	нет	-	У	У	У
	Необособленный каналы	шф.						
		нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 12
_____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____
_____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 12 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

Велик
(Ф.И.О.)



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖФЕРА ПЛЮС»**

АКТ 0381

**обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

г. Кузнецк

(город, район)

«22 августа 2023 г.»

Мы, нижеподписавшиеся:

Котельников А.С., Орешин А.И.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖФЕРА ПЛЮС»)

ООО «КЭУ-4»

(представитель горжизуправления, ЖСХ, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 22

г. Кузнецк, ул. Стравро

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей,
аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент.канал	Сечение дымохода и вент.канала	№квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединитеной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ	—	—	—	—	—	—	—
1	Обособленный дымоход	—	—	—	—	—	—	—
2	Необособленный дымоход	—	—	—	—	—	—	—
3								
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ	кчр.	140/140	нет	—	чс	чс	чс
1	Обособленный каналы	ра						
	Необособленный каналы	нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ с № 119 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0380

обследования технического состояния дымоходов

и вентиляционных каналов

г. Кузнецк

(город, район)

«16» августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Колесников А.Г., Офенчик А.И.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «НСЭУ-4»

(представитель горжилуправления, ЖСК, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 2

г. Кузнецк, ул. Лавров

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей,
аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№ Квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединенной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	<u>шф</u>	<u>140 / 140</u>	<u>нет</u>	<u>-</u>	<u>УФ</u>	<u>УФ</u>	<u>УФ</u>
2	Необособленный дымоход	<u>ра</u>						
3		<u>нет</u>						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	<u>30</u>						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленный каналы	<u>шф</u>	<u>140 / 140</u>	<u>нет</u>	<u>-</u>	<u>УФ</u>	<u>УФ</u>	<u>УФ</u>
	Необособленный каналы	<u>ра</u>						
		<u>нет</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 2 по 12
_____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____
_____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 2 по 12 _____ пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0379

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк

(город, район)

«16» августа 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Котельников А.Г., Орещин А.И.

(инженер, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «ЖЭУ-4»

(представитель горжизуправления, ЖСХ, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 125 А

г. Кузнецк, ул. Лаврова

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей,
аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№/квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединитеной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист: от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	кчф.	$\frac{140}{140}$	нет	—	УР.	УР	УР.
2	Необособленный дымоход	рр						
3		нет						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленный каналы	кчф.	$\frac{140}{140}$	нет	—	УР.	УР	УР.
	Необособленный каналы	рр						
		нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 2008
_____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____
_____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 2008 _____ пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0378

обследования технического состояния дымоходов

и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

«16» августа 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Колесников А.В., Овечки А.И.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «НСЭУ-4»

(представитель горжизуправления, ЖСХ, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 123Бг. Кузнецк, ул. Кравцов

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей,
аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№ Мекквартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединитеной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист: от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	купр.	$\frac{140}{140}$	нет	—	УД.	УД.	УД.
2	Необособленный дымоход	ра нет						
3								
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленный каналы	купр.	$\frac{140}{140}$	нет	—	УД.	УД.	УД.
	Необособленный каналы	ра нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 2 по 23
_____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____
_____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 2 по 23
_____ пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____
_____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0377

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

«16» августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Котельников А.З., Овечки А.И.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «НСЭУ-4»

(представитель горжиглууправления, ЖСК, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 1

г. Кузнецк, ул. Ставры

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№/квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединитеной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канал	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	кчр-ра	140 / 140	нет	-	УС	УС	УС
2	Необособленный дымоход	нет						
3								
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
	Обособленный каналы	кчр-ра	140 / 140	нет	-	УС	УС	УС
	Необособленный каналы	нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 16

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____

не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 16

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____

не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0376

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

«16 августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Котельников А.В., Овчинин А.И.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «НСЭУ-4»

(представитель горжилуправления, ЖСК, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 1А

г. Кузнецк, ул. Кавалеры

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№ квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединенной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист: от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ	—	—	—	—	—	—	—
1	Обособленный дымоход	—	—	—	—	—	—	—
2	Необособленный дымоход	—	—	—	—	—	—	—
3								
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ	куп.	140 / 140	нет	—	ч.	ч.	ч.
1	Обособленный каналы	ра						
	Необособленный каналы	нет						



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0375

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

«10» августа 2027 г.

г. Кузнецк
(город, район)

Мы, нижеподписавшиеся:

Колесников А.В., Орешин А.И.

(мастер, печник - контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО, №34-4

(представитель горжилуправления, ЖСК, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 9

г. Кузнецк, ул. Первомайская

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей,
аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№/квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединенной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист: от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	кф.	$\frac{140}{140}$	нет	-	УР	УР	УР
2	Необособленный дымоход	ра						
3		нет						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленный каналы	кф.	$\frac{140}{140}$	нет	-	УР	УР	УР
	Необособленный каналы	ра						
		нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 16
_____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____
_____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 16 _____ пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



_____ (Ф.И.О.)
_____ (Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ

0374

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк

(город, район)

« 10 » августа 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Колесников А.Г., Орешин А.И.

(Мастер, печник - контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «ЖЭУ-4»

(представитель горжилуправления, ЖСК, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 7

г. Кузнецк, ул. Первомайская

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№/квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединенной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ		140 / 140	нет	-	УФ	УФ	УФ
1	Обособленный дымоход	кфр						
2	Необособленный дымоход	ра						
3		нет						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
	Обособленный каналы	кфр	140 / 140	нет	-	УФ	УФ	УФ
	Необособленный каналы	ра						
		нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 12

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____

не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 12 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0373

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

Кузнецк

(город, район)

«И» «август» 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Колтышев А.Г., Орешин А.И.

(мастер, печник - контролер, ООО «ПОЖФЕРА ПЛЮС»)

ООО «МЭУ-4»

(представитель горжизуправления, ЖСК, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 2А

г. Кузнецк, ул. Первомайская

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№ Квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединенной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист: от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	<u>кф</u>	<u>140/140</u>	<u>нет</u>	<u>-</u>	<u>УС</u>	<u>УС</u>	<u>УС</u>
2	Необособленный дымоход	<u>ра</u>						
3		<u>нет</u>						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	<u>30</u>						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
	Обособленный каналы	<u>кф</u>	<u>140/140</u>	<u>нет</u>	<u>-</u>	<u>УС</u>	<u>УС</u>	<u>УС</u>
	Необособленный каналы	<u>ра</u>						
		<u>нет</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 30 _____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 30 _____ пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0372

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

«10» августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Котельников А.Г., Офенин А.И.
(мастер, печник - контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «НСЭУ-4»

(представитель горжизуправления, ЖСК, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 11
г. Кузнецк, ул. Первомайская
(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№ Квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединенной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	куп.	$\frac{140}{140}$	нет	—	У	У	У
2	Необособленный дымоход	р.	нет					
3								
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмуэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленный каналы	куп.	$\frac{140}{140}$	нет	—	У	У	У
	Необособленный каналы	р.	нет					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 12

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____

~~не пригодны~~

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 12

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____

~~не пригодны~~

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

В.И.О.

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0371

**обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

г. Кузнецк

(город, район)

«8» августа 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Котельников А.З., Орешин А.И.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «НСЭУ-4»

(представитель горжилуправления, ЖСХ, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 112

г. Кузнецк, ул. Ленинская

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей,
аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№/квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединенной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	—	—	—	—	—	—	—
2	Необособленный дымоход	—						
3								
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленные каналы	кшр.	140 / 140	кшр	—	ш	ш	ш
	Необособленные каналы	шр						
		кшр						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ с 1 по 32 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0370

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

«8» августа 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся: Котельников А.В., Орешин А.И.
(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)
ООО «НСЭУ-Ч»
(представитель горжилуправления, ЖСКХ, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния
дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 110
г. Кузнецк, ул. Ленинская
(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей,
аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент.канал	Сечение дымохода и вент.канала	№№квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединитеной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ	—	—	—	—	—	—	—
1	Обособленный дымоход	—	—	—	—	—	—	—
2	Необособленный дымоход	—	—	—	—	—	—	—
3								
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленный каналы	куп.	140 / 140	нет	—	чп.	чп	чп
	Необособленный каналы	рр	нет					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____

~~не пригодны~~

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ с 2 по 33 _____

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ _____

~~не пригодны~~

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0389

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город район)

« 6 » августа 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Котельников А.Г., Орешин А.И.

(интер. печник - контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «КСЭУ-4»

(представитель горжилуправления, ЖКХ, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 7

г. Кузнецк, ул. Октябрьская

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединенной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	шт.	140 / 140	нет	-	д	д	д
2	Необособленный дымоход	шт.						
3		нет						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
	Обособленный каналы	шт.	140 / 140	нет	-	д	д	д
	Необособленный каналы	шт.						
		нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 2 по 18

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____

не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 2 по 18

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____

не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0368

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город район)

«4» августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Кочешников А.В., Орешкин А.И.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО, №ЭУ-4

(представитель горжизуправления, ЖСК, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 53

г. Кузнецк, ул. Ойкармсовхоз

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей,
аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№Меквартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединитеной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	кчр	$\frac{140}{140}$	целый	-	УС	УС	УС
2	Необособленный дымоход	рр						
3		целый						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленный каналы	кчр	$\frac{140}{140}$	целый	-	УС	УС	УС
	Необособленный каналы	рр						
		целый						



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0367

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

«2» августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: Ковальчихов А.Г., Орещук А.И.
(мастер, печник - контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)
ООО «НСЭУ-4»
(представитель горжилуправления, ЖСКХ, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния
дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 52
г. Кузнецк, ул. Ойкофисовхоз
(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей,
аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№/квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединенной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист: от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	<u>кчф</u>	<u>140/140</u>	<u>нет</u>	<u>-</u>	<u>У</u>	<u>У</u>	<u>У</u>
2	Необособленный дымоход	<u>рр</u>						
3		<u>нет</u>						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	<u>30</u>						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленные каналы	<u>кчф</u>	<u>140/140</u>	<u>нет</u>	<u>-</u>	<u>У</u>	<u>У</u>	<u>У</u>
	Необособленные каналы	<u>рр</u>						
		<u>нет</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 18 _____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 18 _____ пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____


(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0366

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк

(город, район)

«2» августа 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Котельников А.З., Офенци А.И.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «НСЗУ-4»

(представитель горжилуправления, ЖКХ, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 51

г. Кузнецк, ул. Октябрьский совхоз

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент.канал	Сечение дымохода и вент.канала	№/квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединитеной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	кчф	$\frac{140}{140}$	нет	-	Уг	Уг	Уг
2	Необособленный дымоход	рр						
3		нет						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
	Обособленный каналы	кчф.	$\frac{140}{140}$	нет	-	Уг	Уг	Уг
	Необособленный каналы	рр						
		нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 16
_____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____
_____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 16 _____ пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



_____ (Ф.И.О.)
_____ (Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0365

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

«2» августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Котельников А.Г., Орешник А.И.
(мастер, печник - контролер, ООО «ПОЖФЕРА ПЛЮС»)

ООО «НСЭУ-4»

(представитель горжилуправления, ЖСК, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 50

г. Кузнецк, ул. Ойкорневская
(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№/квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединенной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	кчр.	$\frac{140}{140}$	нет	-	УС	УС	УС
2	Необособленный дымоход	ра						
3		нет						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленные каналы	кчр.	$\frac{140}{140}$	нет	-	УС	УС	УС
	Необособленные каналы	ра						
		нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ с 2 ш 16 _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____

не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ с 2 ш 16 _____

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____

не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0364

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

Кузнецк
(город, район)

«1» августа 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Колесников А.Г., Офелин А.И.

(мастер, печник - контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «КЭУ-4»

(представитель горжнууправления, ЖСХ, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 158 В

Кузнецк, ул. Молодой Гвардии

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№Моквартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединитеной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	кфр.	$\frac{140}{140}$	нет	—	У	У	У
2	Необособленный дымоход	рр нет						
3								
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра-стены)	30						
	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
	Обособленный каналы	кфр.	$\frac{140}{140}$	нет	—	У	У	У
	Необособленный каналы	рр нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 28
_____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____
_____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 28 _____ пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»**

АКТ 0363

**обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

г. Кузнецк
(город, район)

«12» июля 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Котельников А.Г., Орещин А.И.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «КСЭУ-4»

(представитель горжидуправления, ЖСК, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 725

г. Кузнецк, ул. Мохарой Зваруши

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей,
аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент.канал	Сечение дымохода и вент.канала	№квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединитеной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист: от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	кфр.	$\frac{140}{140}$	нет	-	д	д	д
2	Необособленный дымоход	ра						
3		нет						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленный каналы	кфр.	$\frac{140}{140}$	нет	-	д	д	д
	Необособленный каналы	ра						
		нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 2 по 128
_____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____
_____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 2 по 128
_____ пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____
_____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0362

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

«28» июня 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся: Колесников А.С., Овечки А.И.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖФЕРА ПЛЮС»)

ООО, №ЭУ-4

(представитель горжизуправления, ЖЭСХ, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 341

г. Кузнецк, ул. Лешиня

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент.канал	Сечение дымохода и вент.канала	№/квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединитеной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	—	—	—	—	—	—	—
2	Необособленный дымоход	—						
3								
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленные каналы	кчр.	$\frac{140}{140}$	нет	—	чс	чс	чс
	Необособленные каналы	ра нет						



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0361

обследования технического состояния дымоходов

и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

«27» июня 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: Кобильников А.Г., Орешкин А.И.
(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «КСЭУ-4»
(представитель горжилуправления, ЖКХ, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 13
г. Кузнецк, ул. Комсомольская
(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№№квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединитеной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ	кир.	$\frac{140}{140}$	нет	-	уд.	уд.	уд.
1	Обособленный дымоход	ра						
2	Необособленный дымоход	кир.						
3								
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ	кир.	$\frac{140}{140}$	нет	-	уд.	уд.	уд.
1	Обособленный каналы	ра						
	Необособленный каналы	кир.						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 70
_____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____
_____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 70
_____ пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____
_____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Проверка проводилась анимометром «Testo 500»

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0360

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

«2» июля 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Ковальчук А.Г., Офищев А.И.

(мастер, печник - контролер, ООО «ПОЖФЕРА ПЛЮС»)

ООО «КЭУ-4»

(представитель горжилуправления, ЖСК, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 224

г. Кузнецк, ул. Научная

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№ квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединенной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	кчф.	$\frac{140}{140}$	нет	-	УС	УС	УС
2	Необособленный дымоход	рч						
3		нет						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
	Обособленный каналы	кчф.	$\frac{140}{140}$	нет	-	УС	УС	УС
	Необособленный каналы	рч						
		нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 28

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____

не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 28

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____

не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____


(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0359

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк

(город, район)

«Б» июля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Колесников А.Г., Орешкин А.И.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖФЕРА ПЛЮС»)

ООО «КЭУ-4»

(представитель горжизуправления, ЖСК, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 220

г. Кузнецк, ул. Камынина

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей,
аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№/квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединитеной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	кир.	$\frac{140}{140}$	нет	-	УС	УС	УС
2	Необособленный дымоход	ра						
3		нет						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленные каналы	кир.	$\frac{140}{140}$	нет	-	УС	УС	УС
	Необособленные каналы	ра						
		нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 16 _____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 16 _____ пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0358

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

«20» июня 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Котельников А.Г., Овечки А.И.
(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО, ЖСЭУ-4

(представитель горжилуправления, ЖСХ, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 1

г. Кузнецк, ул. Зеленое

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№/квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединитеной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	—	—	—	—	—	—	—
2	Необособленный дымоход	—						
3								
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленный каналы	куп.	140/140	или	—	УС.	УС.	УС
	Необособленный каналы	куп.	или					



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0357

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

«29 августа» 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Котельников А.В., Орешкин А.И.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «ПСЭУ-4»

(представитель горжизуправления, ЖСХ, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 3

г. Кузнецк, ул. Земляная

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей,

аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№ Квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединенной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	кчр.	$\frac{140}{140}$	нет	-	УР	УР	УР
2	Необособленный дымоход	ра						
3		нет						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленный каналы	кчр.	$\frac{140}{140}$	нет	-	УР	УР	УР
	Необособленный каналы	ра						
		нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 16

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____

не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 16

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____

не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»**

АКТ 0356

**обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

г. Кузнецк
(город, район)

22 августа 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Котельников А.Г., Овечки А.И.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «НСЭУ-4»

(представитель горжизуправления, ЖСК, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 17

г. Кузнецк, ул. КСР 833 км

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей,
аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№Мквартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединитеной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	куп.	<u>140 / 140</u>	нет	—	УС	УС	УС
2	Необособленный дымоход	ра						
3		нет						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмвуэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленный каналы	куп.	<u>140 / 140</u>	нет	—	УС	УС	УС
	Необособленный каналы	ра						
		нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 12
_____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____
_____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 12
_____ пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____
_____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0355

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)август 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Котельников А.Г., Орешки А.И.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «НСЭУ-4»

(представитель горжилуправления, ЖСК, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 16г. Кузнецк № 833 км

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей,
аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№ Квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединенной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	<u>кфр</u>	<u>140 / 140</u>	<u>нет</u>	-	<u>УС</u>	<u>УС</u>	<u>УС</u>
2	Необособленный дымоход	<u>рз</u>						
3		<u>нет</u>						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	<u>30</u>						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленный каналы	<u>кфр</u>	<u>140 / 140</u>	<u>нет</u>	-	<u>УС</u>	<u>УС</u>	<u>УС</u>
	Необособленный каналы	<u>рз</u>						
		<u>нет</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 2 по 12

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____

не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 2 по 12

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____

не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0354

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

«18 августа 2022г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Ковальчиков А.Г., Орешкин А.И.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «ЖЭУ-4»

(представитель горжилуправления, ЖСК, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 1^д

г. Кузнецк, ул. Варшавская

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей,
аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№ Квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединенной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	кфр.	$\frac{140}{140}$	нет	—	УС	УС	УС
2	Необособленный дымоход	рр						
3		нет						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленный каналы	кфр.	$\frac{140}{140}$	нет	—	УС	УС	УС
	Необособленный каналы	рр						
		нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 2 по 12
_____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____
_____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 2 по 12 _____ пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____
_____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ

0353

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк

(город, район)

«18 августа» 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Котельщиков А.А., Овчинникова А.И.

(мастер, печник - контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «ЖЭУ-4»

(представитель горжидуправления, ЖСК, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 1^г

г. Кузнецк, ул. Ватулинская

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№ Квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединенной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	кфр.	$\frac{140}{140}$	нет	-	УФ	УФ	УФ
2	Необособленный дымоход	ра						
3		нет						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленные каналы	кфр.	$\frac{140}{140}$	нет	-	УФ	УФ	УФ
	Необособленные каналы	ра						
		нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 8

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____

не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 8

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____

не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0352

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

«18» июля 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Колесников А.Г., Овчинникова А.И.

(мастер, печник - контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «КЭУ-4»

(представитель горжидуправления, ЖСК, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 1 В

г. Кузнецк, ул. Варшавская

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединитеной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	кфр.	$\frac{140}{140}$	нет	-	УС	УС	УС
2	Необособленный дымоход	ра						
3		нет						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмвуэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленный каналы	кфр.	$\frac{140}{140}$	нет	-	УС	УС	УС
	Необособленный каналы	ра						
		нет						



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0357

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

«18» июня 2023 г.

г. Кузнецк
(город, район)

Мы, нижеподписавшиеся: Котельников А.Г., Орешин А.И.
(мастер, печник — контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «НСЭУ-4»

(представитель горжидуправления, ЖКХ, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 15

г. Кузнецк, ул. Варшавская
(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№М/квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединитеной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	кчф.	$\frac{140}{140}$	нет	—	УС	УС	УС
2	Необособленный дымоход	ра						
3		нет						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленный каналы	кчф.	$\frac{140}{140}$	нет	—	УС	УС	УС
	Необособленный каналы	ра						
		нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 8
_____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____
_____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 8
_____ пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____
_____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

Евгений
(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0350

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

«14» июня 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся: Пономарев Александр А., Овечкин Александр И.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «НСЭУ-4»

(представитель горжидуправления, ЖКХ, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 152

г. Кузнецк, ул. Белинского

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№ квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединенной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	—	—	—	—	—	—	—
2	Необособленный дымоход	—						
3								
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленный каналы	куп.	$\frac{140}{140}$	нет	—	лс	лс	лс
	Необособленный каналы	ра						
		нет						



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0389

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

«В» серия 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Ковальчихин А.С., Орешкин А.И.

(инспектор, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО, ЖСЭУ - 4

(представитель горжиглууправления, ЖКХ, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 150

г. Кузнецк, ул. Белинского

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей,
аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№Мехквартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединитеной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	кир.	$\frac{140}{140}$ мм	нет	-	У	У	У
2	Необособленный дымоход	га						
3		нет						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
	Обособленный каналы	кир.	$\frac{140}{140}$ мм	нет	-	У	У	У
	Необособленный каналы	га						
		нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 166

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____

не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 166

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____

не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0348

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

«11» июля 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Кочешников А.Г., Орешина А.Ч.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «КСЭУ-4»

(представитель горжилуправления, ЖСХ, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 144

г. Кузнецк, ул. Феликса

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№/квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединенной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	кир.	$\frac{140}{140}$	нет	-	УС	УС	УС
2	Необособленный дымоход	га нет						
3								
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленные каналы	кир.	$\frac{140}{140}$	нет	-	УС	УС	УС
	Необособленные каналы	га нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 32

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____

не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 32

пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____

не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»

АКТ 0397

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

г. Кузнецк
(город, район)

« 7 » июля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Колесов А.В., Овечкин А.И.

(мастер, печник - контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО «НСЭУ-4»

(представитель горжигуправления, ЖСК, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 144Б

г. Кузнецк, ул. Вещицкого

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей, аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент. канал	Сечение дымохода и вент. канала	№ Квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединенной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	кир.	<u>140 / 140</u>	нет	-	УС.	УС.	УС.
2	Необособленный дымоход	ра						
3		кир.						
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленные каналы	кир.	<u>140 / 140</u>	нет	-	УС.	УС.	УС.
	Необособленные каналы	ра						
		кир.						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ с 1 по 70 _____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____

Вентиляционные каналы в квартирах №№ с 1 по 70 _____ ~~не пригодны~~ пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ ~~не пригодны~~

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»**

АКТ 0346

**обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов**

г. Кузнецк

(город, район)

« 5 » июня 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Косищичев А.Г., Овечкин А.И.

(мастер, печник – контролер, ООО «ПОЖСФЕРА ПЛЮС»)

ООО, №3У-4

(представитель горжилуправления, ЖСКХ, домовладелец)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 144 А

г. Кузнецк, ул. Белинского

(наименование улицы, населенного пункта и т.д.)

с целью установления пригодности их для отвода продуктов горения от газовых печей,
аппаратов, приборов:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Показатели	Материал из которого выполнен дымоход и вент.канал	Сечение дымохода и вент.канала	№квартир присоединенных к дымоходу и вент. каналу	Длина участков соединитеной трубы	Состояние дымоходов и вент. каналов (очист. от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходе и вент. канале	Состояние оголовков дымоходных труб и вент. каналов
A	ДЫМОХОДЫ							
1	Обособленный дымоход	—	—	—	—	—	—	—
2	Необособленный дымоход	—						
3								
4	противопожарные разделки в мм							
5	Расстояние до ближайшего высотного здания, а так же до (рандмауэра стены)	30						
B	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ							
1	Обособленный каналы	куп.	140 / 140	нет	—	УР	УР	УР
	Необособленный каналы	да						
		нет						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ — _____ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ _____ — _____ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ с 1 кв 141 _____ пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____ — _____ не пригодны

Примечание: Форма № 20 – С (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

Подписи представителей _____



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)